近鉄不動産株式会社

大和川右岸水防事務組合所轄水防施設に係る健全度調査等業務委託の入札での仕様書等に対する質問・回答			
質疑１	調査表の現地調査③電気設備の確認について、配線はその状態を目視することでよろしでしようか	回答１	電気設備の確認については、目視で確認してください
質疑２	調査表の現地調査③電気設備の確認について、すべての配線において抵抗値を計測する必要はないことでよろしでしようか	回答２	電気設備の確認について、すべての配線において抵抗値を計測する必要はありません